

YVA-kuulutus

Metsä-Juntulan energiapuistohanke (Hyrnsalmi)

Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energian hankeyhtiö Metsä-Juntulan Energiapuisto Ky on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuu Hyrnsalmen kunnan alueelle noin 5,5 kilometriä kunnan keskustaajamasta etelään. Ristijärven kunnanraja sijaitsee lähimmillään noin 115 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta.

Noin 1395 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään seitsemän tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja kokonaisteho enintään 42–70 MW. Hankkeessa suunnitellaan lisäksi enintään 25 hehtaarin kokoisia aurinkovoima-alueita. Aurinkovoiman kokonaisteho on noin 20 MWp. Hankkeen sähkösiirto suunnitellaan toteutettavan 110 kV ilmajohtolla hankealueelle suunnitteilla olevalle Fingridin Seitenjärven sähköasemalle. Voimajohtoreitin pituus on vaihtoehdosta riippuen 0,9–4,9 kilometriä. Sähkönsiirron reittivaihtoehdot sijoittuvat kokonaisuudessaan hankealueen sisälle. Hankkeessa selvitetään myös sähkönsiirtojärjestelmän mahdollisuutta kahdelle vaihtoehtoiselle energiavarastolle (BESS).

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoimalaa ja aurinkovoima-alueita enintään 25 hehtaarin alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Aurinkovoimalan kokonaisteho on noin 20 MWp.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Sähkönsiirto

SVE1: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon 4,9 kilometrin pituisella 110 kV ilmajohtolla, jonka liittymispisteenä on hankealueelle sijoittuva suunnitteilla oleva Fingridin Seitenjärven sähköasema.

SVE2: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon 0,9 kilometrin pituisella 110 kV ilmajohtolla, jonka liittymispisteenä on hankealueelle sijoittuva suunnitteilla oleva Fingridin Seitenjärven sähköasema.

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 24.9.2026-23.10.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/metsa-juntulan-energiapuisto-YVA.

YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana myös toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.

- Hyrynsalmen kunnantalo, tekninen osasto, Laskutie 1, Hyrynsalmi
- Hyrynsalmen kirjasto, Nivantie 2, Hyrynsalmi
- Ristijärven kunnantalo, Aholantie 25, Ristijärvi
- Puolangan kunnanvirasto, Maaherrankatu 7, Puolanka
- Puolangan kirjasto, Koulukatu 4, Puolanka
- Paltamon kunnantalo, Salmelankuja 1, Paltamo
- Suomussalmen kunnantalo, hallintopalvelut, Kauppakatu 20, Suomussalmi

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 8.10.2026 kello 17.00–19.00 Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa (Laskutie 1, Hyrynsalmi). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 23.10.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/61305/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/metsa-juntulan-energiapuisto-YVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Niina Kotomäki, Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia/Metsä-Juntulan Energiapuisto Ky, p. 040 922 6943, etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi

YVA-konsultti: Johanna Kantanen, Ramboll Finland Oy, p. 044 4936 744, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Yhteysviranomainen: Airi Määttä, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 977, etunimi.sukunimi@lvv.fi



Kuulutus
24.9.2026
LVV-U/61305/2026
Julkinen

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 24.9.2026.

Tampere 24.9.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi